

welrok

Для профессионалов



- D2-32
- D2-40
- D2-50
- D2-63
- D2-63 bk
- D2-32 RED
- D2-40 RED
- D2-50 RED
- D2-63 RED

Технический паспорт, инструкция по установке и эксплуатации, гарантийный талон

Назначение

⚠️ Для предотвращения возможных ошибок и опасности, ознакомьтесь с этой инструкцией перед монтажом и использованием реле.

Реле напряжения Welrok D2 (далее по тексту — реле) защищает электрооборудование от критических скачков напряжения в сети. Чувствительное к отклонениям сетевого напряжения оборудование: холодильники, телевизоры, видео- и аудиотехника, компьютеры и т.п.

Технические данные

Наименование

Номинальный ток нагрузки для категории AC-1 (максимальный, в течение 10 мин)

D2-32 D2-32 red	D2-40 D2-40 red	D2-50 D2-50 red	D2-63 D2-63 bk D2-63 red
32 A (40 A)	40 A (50 A)	50 A (60 A)	63 A (80 A)

Номинальная мощность нагрузки для категории AC-1

7 000 ВА	8 800 ВА	11 000 ВА	13 900 ВА
----------	----------	-----------	-----------

Пределы напряжения

верхний 220–280 В; нижний 120–210 В

Время отключения при превышении напряжения (можно изменить на проф. модель «Pro», см. табл. 1)

не более 0,03 сек.

Время отключения при понижении (можно изменить на проф. модель «Pro», см. табл. 1)

0,1–10 с (> 120 В); не более 0,03 сек. (< 120 В)

Напряжение питания

не менее 100 В; не более 420 В

Количество коммутаций под нагрузкой / без нагрузки

не меньше 10 000 циклов / не меньше 500 000 циклов

Тип реле

электро- магнитное	поляризованное
-----------------------	----------------

Подключение

не более 16 мм²

Масса / габаритные размеры (ш × в × г)

0,155 кг ±10 % / 36 × 85 × 66 мм

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP20

Комплект поставки

1. Реле напряжение Welrok D2
2. Технический паспорт, инструкция по установке и эксплуатации, гарантийный талон
3. Упаковочная коробка

Установка

Реле предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре -5...+45 °C. Минимизируйте риск попадания влаги и жидкости в место установки.

Реле монтируется в специальный шкаф с монтажной DIN-рейкой шириной 35 мм и занимает 2 стандартных модуля по 18 мм. Высота установки реле должна быть в пределах 0,5...1,7 м от уровня пола. Реле монтируется и подключается после установки и проверки нагрузки.

Реле устанавливаются после защитного автоматического выключателя (QF), в разрыв фазного провода (см. сх. 1). Для защиты человека от поражения электротоком утечки установите устройство защитного отключения (QD).

Зачистите концы проводов 10±0,5 мм. Используйте мягкий провод, затягиваемый в клеммах отверткой с жалом до 6 мм и моментом 2,4 Н·м. Жало более 6 мм может повредить клеммы и привести к потере права на гарантию.

Схема подключения

Напряжение питания (100–420 В, 50 Гц) подается к клеммам 1 и 3 (фаза (L) определяется индикатором и подключается к клемме 1, ноль (N) — к 3).

Фаза (L) соединительных проводов нагрузки подключаются к клемме 2, ноль (N) — к нулевому проводнику или клеммнику (в комплект не входит).




Схема 1. Вариант электрической схемы





Схема 2. Вариант монтажной схемы

Эксплуатация

При включении реле отображает напряжение сети. Если оно в допустимых пределах, включается нагрузка и начинает светиться зеленый индикатор.



Во время аварийной ситуации на экране попаременно мигают тип и значение аварии.

Пункт меню выбирайте кнопкой «» (табл. 1), изменение параметров производите кнопками «+» и «-», просмотр расшифровки пункта меню — кнопкой «i». Параметр доступен к изменению после второго нажатия на «+» или «-». Через 10 сек. после нажатия происходит возврат к индикации напряжения.

⚠️ Настройки реле хранят энергонезависимая память. Руководствуйтесь данными из технической документации к защищаемому оборудованию при настройке пределов напряжения.

Настройка пределов отключения (завод. настр. 242 В / 198 В)

Для просмотра верхнего предела нажмите «+», нижнего «-». Для изменения выбранного предела используйте «+» и «-».

Задержка включения нагрузки после аварии (настройка в таблице 1)

Работа задержки сопровождается мигающей точкой справа экрана. При скачке напряжения реле сначала выведет максимальное, затем текущее напряжение.

99. Далее на экране будет обратный отсчет в секундах («99», «98»...).

223. Если время задержки более 100 сек., на экране реле отображается текущее напряжение с мигающей точкой справа. Если менее 99 сек. — обратный отсчет в секундах.

Энергонезависимый журнал на 100 аварий

Позволяет оценить качество питающей сети по характеру записанных аварий и внести корректировки в настройки реле так, чтобы количество отключений стало меньшим сохранив качество защиты нагрузки.

Хранит 100 последних значений напряжения, по которым отключалась нагрузка, и срабатывание перегрева «oht».

Для просмотра журнала аварий нажмите кнопку «i». Для быстрого просмотра удерживайте кнопку «i». Для просмотра в обе стороны используйте кнопки «+» или «-».

380. При просмотре значение аварии сопровождается однократным миганием ее номера, где «п 0» — последняя авария, а «п99» — самая давняя.

Для сброса журнала во время отображения напряжения сети удержите кнопку «i» до появления на экране надписи «St». После отпускания кнопки журнал очистится.

Не сбрасываемый счетчик срабатывания защиты Для просмотра удерживайте кнопку «i» 12 сек.

Блокировка кнопок

Удерживайте одновременно «+» и «-» до появления на экране надписи «Loc» («unLoc»).

Сброс на заводские настройки

Удерживайте одновременно «» и «» до появления на экране надписи «dEF». После отпускания кнопок настройки сбрасываются и устройство перезагрузится.

Просмотр версии прошивки

Удерживайте «» 6 сек. Производитель оставляет право изменять прошивку для улучшения характеристик реле.

Возможные неполадки, причины и пути их исправления

Нагрузка отключена, экран и индикатор не светятся.

Возможная причина: отсутствует напряжение питания.

Необходимо: убедиться в наличии напряжения питания.

Меню	Кол-во нажатий «»	Примечания	Таблица 1
	1 раз	Задержка включения нагрузки после аварии (зав. 3 сек., диап. 3–999 сек., шаг 3 сек.)	Для защиты холодильной техники, чтобы увеличить срок службы компрессора рекомендуется установить задержку включения нагрузки 120–180 сек.
	2 раза	Поправка напряжения (зав. 0 В, диапазон ±20 В)	Воспользуйтесь поправкой, если показания напряжения на реле и вашем образцовом приборе расходятся.
	3 раза	Проф. модель времени отключения при выходе напряжения за пределы (зав. настр. «oFF») не отключает защищаемую нагрузку при безопасных по величине и времени скачках напряжения	Время отключения при превышении >264 В 220–264 В не более 0,03 сек. Время отключения при понижении напряжения 176–210 В 10 сек. 154–176 В 0,1–10 сек. < 154 В не более 0,03 сек.
	4 раза	Время отключения при снижении напряжения ниже нижнего предела (зав. настр. 1,0 сек., диапазон 0,1–10 сек.)	Это настройка реакции реле на провалы напряжения: — 154–176 В (если режим «Pro» включен), — 120–210 В (если режим «Pro» выключен). Задействуйте настройку, если реле часто отключает нагрузку по нижнему пределу из-за низкого качества сети или перегрузки ее мощным оборудованием.
	5 раз	Тип задержки включения нагрузки (зав. настр. «tAr», можно заменить на «tAo»)	Задержка (ton) отсчитывается с момента: 1. «tAr» — восстановления напряжения в сети. Если во время отсчета задержки (ton) реле фиксирует отклонение напряжения, отсчет задержки начнется снова. 2. «tAo» — отключения реле и учитывает время аварийной ситуации. Отсчет задержки не прерывается.
	6 раз	Гистерезис (зав. настр. 1 В, диап. 0–5 В) уменьшает отключения по пределу, когда напряжение близко к пределу и не стабильно	После срабатывания по пределу реле включит нагрузку, когда напряжение нормализуется до установленного предела и еще дополнительно на величину гистерезиса.
	7 раз	Максимально кол-во срабатываний защиты подряд — защита от частых срабатываний (зав. 3, диап. 1–5) чтобы выкл. функцию, выберите «oFF»	Ограничивает число повторных отключений по пределу, если между включением нагрузки и отключением по пределу прошло менее 20 сек. При срабатывании защиты реле блокируется. Разблокировать реле можно нажатием любой кнопки.
	8 раз	Яркость в режиме ожидания (зав. 100%, диап. 0–100%, шаг 10%)	При 0 экран через 30 сек. после последнего нажатия кнопок погаснет. Во время аварии экран засветится на 100 %.

Нагрузка отключена, на экране нормальный уровень напряжения.

Возможная причина: текущее напряжение в сети близко к установленным пределам и не стабильно.

Необходимо: проверить и увеличить пределы так, чтобы защищаемое оборудование было терпимо к ним. В других случаях обратитесь в Сервисный центр.

Нагрузка отключена, на экране мигает надпись «onH».

Причина: температура внутри корпуса превысила 80 °C, сработала защита от внутреннего перегрева. Причины могут быть: плохой контакт в клеммах реле, высокая температура воздуха, превышение мощности коммутируемой нагрузки или недостаточное сечение проводов.

Необходимо: проверить затяжку силовых проводов в клеммах реле; убедиться, что мощность коммутируе-

мой нагрузки не превышает допустимой и сечение проводов для подключения выбрано верно.

Принцип работы защиты: реле включит нагрузку когда температура внутри корпуса станет ниже 60 °C. Если защита сработает более 5 раз за сутки, реле заблокируется, «onH» засветится постоянно. Для разблокировки реле нажмите любую кнопку когда загорится точка в конце «onH» (температура стала ниже 60 °C). Для просмотра температуры внутри корпуса нажмите «» во время перегрева или удержите «» 21 сек. когда его нет.

На экране раз в 5 секунд мигает надпись «ErP».

Причина: обрыв или КЗ датчика внутреннего перегрева.

Необходимо: отправить реле в сервис, иначе контроль за перегревом внутри корпуса осуществляться не будет.

Нагрузка отключена. Экран отображает «gEP».

Причина: превышено макс. число срабатываний подряд.

Необходимо: разблокировать реле нажатием любой кнопки. Проверить причину срабатываний в журнале аварий и правильность настроек. При надобности изменить настройки защиты так, чтобы нагрузка была терпима к ним. Иначе реле разблокируется само через час и оборудование продолжит работать с риском повторных отключений пока пользователь не обратит внимание.

Техподдержка Welrok
в Telegram-бот по кьюар-коду,
по номеру +7 (967) 555-49-89
или почте support@welrok.com

Меры безопасности

Чтобы избежать травм и не повредить реле, внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.

Подключение реле должно производиться квалифицированным электриком.

Перед началом монтажа/демонтажа и подключения/отключения реле отключите напряжение питания и соблюдайте «Правила устройства электроустановок».

Не включайте реле в сеть в разобранном виде.

Исключите попадания жидкости, влаги и эксплуатируйте реле сухими руками. Не чистите реле с использованием таких химикатов, как бензол и растворители.

Не подвергайте реле температурам ниже –5 °C или выше +40 °C и повышенной влажности.

Не храните и не используйте реле в пыльных местах.

Не превышайте предельные значения тока и мощности. Для защиты от перенапряжений, вызванных разрядами молний, используйте грозозащитные разрядники.

Оградите детей от игр с работающим реле, это опасно.

Транспортировка реле осуществляется любым видом транспорта в упаковке для его сохранности. Не скижайте и не выбрасывайте реле с бытовыми отходами. Утилизация реле проводится согласно законодательства. Срок годности не ограничен. Не содержит вредных веществ.

Гарантийный талон

welrok

серийный №:

дата продажи:

продавец,
печать:

м.п.

контакт владельца
для сервисного центра:

Условия гарантии

Гарантия на реле Welrok действует 120 месяцев с момента продажи при условии соблюдения инструкции, а также условий транспортировки и хранения. Гарантия для изделий без гарантитного талона считается от даты производства, которая указывается на корпусе реле.

Если ваше реле не работает должным образом, рекомендуем сначала ознакомиться с разделом «Возможные неполадки». В большинстве случаев эти действия решают все вопросы. Если устранить неполадку самостоятельно не удалось, отправьте реле в Сервисный центр или обратитесь в торговую точку, где было приобретено реле. При обнаружении в вашем устройстве неполадок, возникших по нашей вине, мы выполним гарантийный ремонт или гарантитную замену реле в течение 14 рабочих дней.

Производитель не несет гарантитные обязательства, если:

- на устройстве присутствуют следы влаги или механические повреждения;
- ремонт реле выполняет сторонняя организация;
- к повреждению реле привело нарушение его паспортных значений, неправильное обращение или попадание сторонних предметов внутрь.

Контакты

Производитель: ООО «ВЭЛРОК»
309182, РФ, Белгородская обл., г. Губкин,
территория промзоны Южные Коробки
ул. Транспортная, 46

info@welrok.com



Сертификат соответствия представлен на официальном сайте производителя
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
TU 27.12.23-001-46878736-2022



vG3.30.5_231218